

Pulsador JUNG HOME 1 fase Pulsador JUNG HOME 2 fases

Indicaciones de seguridad

Para evitar posibles daños, lea y siga las indicaciones siguientes:

- La instalación solo debe ser realizada por personas con conocimientos técnicos pertinentes y experiencia en estos ámbitos:**
 - 5 reglas y normas de seguridad para la construcción de equipos eléctricos
 - Selección de herramientas adecuadas, dispositivos de medición, materiales de instalación y, en caso necesario, equipos de protección individual
 - Montaje del material de instalación
 - Conexión de aparatos a la instalación del edificio teniendo en cuenta las condiciones de conexión locales

Una instalación incorrecta supone un peligro para la propia integridad física y la de los usuarios de la instalación eléctrica, y conlleva un riesgo de graves daños materiales, p. ej. por incendio. También existe para usted riesgo de responsabilidad personal en caso de daños personales o materiales.

Contacte con un electricista!

Peligro de descarga eléctrica. Si el aparato muestra signos visibles de daño, no debe utilizarse más.

Desconectar de inmediato el aparato de la red eléctrica; para ello, apagar todos los interruptores automáticos correspondientes.

Lea y observe atentamente las instrucciones, y guárde las para futuras consultas.

- Encontrar información adicional acerca de este aparato en el manual de instrucciones disponible en nuestra página de internet.

Estructura del aparato

- Mecanismo de control del sistema
- Marco de diseño
- Elemento de mando
- LED de estado

Indicación LED en funcionamiento

Verde*	La salida está conectada
Naranja*	La salida está desconectada
Rojo	Función de bloqueo activa
Verde durante 1 s	Acceder a la escena
Parpadeo en azul triple	La hora no está configurada, p. ej., debido a una caída de tensión más prolongada
Parpadeo en verde/rojo	Se resetea la actualización de dispositivos
Parpadeo en rojo triple	Mensaje de error (el elemento de mando estaba previamente conectado a otro mecanismo de control del sistema)

* Color ajustable

Uso conforme a lo previsto

- Manejo manual y automático de, p. ej., persianas, iluminación o ventiladores
- Conexión inalámbrica con aparatos del sistema JUNG HOME
- Funcionamiento con mecanismo del sistema para conmutar, regular la intensidad de luz, persiana o mecanismo auxiliar de 3 hilos

Control de funcionamiento

Todos los ajustes y controles del archivo adjunto pueden configurarse de forma individual con la App JUNG HOME.

Tipo de control	Pulsar brevemente	Pulsar prolongadamente
Conmutación ¹	Encender superior/apagar inferior/cambiar toda la superficie	Encender superior/apagar inferior/cambiar toda la superficie
Regulación de luz	Encender superior para luminosidad de encendido/apagar inferior/cambiar luminosidad de encendido de toda la superficie	Regulación con más luz superior/regulación con menos luz inferior/toda la superficie con más luz
Desplazar la persiana ²	Detener o ajustar las lamas	Ascender superior/descender inferior

¹ Pulsación breve de la tecla < 0,4 s < pulsación larga de la tecla

² Pulsación breve de la tecla < 1 s < pulsación larga de la tecla

Control de funcionamiento inalámbrico

El control de funcionamiento inalámbrico se realiza con aparatos JUNG HOME vinculados o mediante la app JUNG HOME, que también se utiliza para vincular los aparatos JUNG HOME (véase la pestaña en funcionamiento vía app).

Montaje y conexión eléctrica

!PELIGRO!

Peligro de descarga eléctrica por contacto con piezas conductoras de corriente.

Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.

Antes de trabajar en el aparato o en la carga, desconectar todos los interruptores automáticos asociados, asegurarse contra una reconexión y confirmar la ausencia de tensión.

Para garantizar una buena calidad de transmisión no se debe estar cerca de fuentes de perturbaciones, como p. ej. superficies metálicas, vigilabebés, microondas, routers WLAN y auriculares inalámbricos.

JUNG HOME impulsbryter 1-kanal JUNG HOME impulsbryter 2-kanal

Sikkerhetsinformasjon

Les og følg disse merknadene for å unngå mulige skader:

- Installasjon må kun utføres av fagkyndige personer med erfaring innen følgende emner:**
 - 5 sikkerhetsregler og normer for installasjon av elektriske anlegg
 - Valg av egnet verktøy, målestyr, installasjonsmateriale og eventuelt personlig vernearbeide
 - Montering av installasjonsmateriale
 - Tilkobling av apparater til husinstallasjonen med hensyn til lokale tilkoblingsbestemmelser

- 5 regler de sécurité et normes relatives au montage d'installations électriques
- Sélection d'outils, d'appareils de mesure, de matériel d'installation et, le cas échéant, d'un équipement de protection individuelle approprié
- Pose du matériel d'installation
- Branchement d'appareils à l'installation domestique avec prise en compte des conditions de raccordement locales

Une installation incorrecte met en danger votre vie ainsi que celle des utilisateurs de l'installation électrique, et risque de causer de graves dommages matériels, par exemple en cas d'incendie. Vous pouvez être tenu personnellement responsable des dommages corporels et matériels.

Contacter un électricien !

Risque d'électrocution. Si l'appareil présente des dommages visibles, il ne faut plus l'utiliser. Débrancher immédiatement l'appareil du secteur : pour cela, couper tous les disjoncteurs correspondants.

Lire la notice dans son intégralité, la respecter et la conserver pour une utilisation ultérieure.

- Ytterligere informasjon om dette apparatet finnes i bruksanvisningen på nettstedet vårt.

Apparats oppbygning

- Systeminnsats
- Designramme
- Styretterdel
- Status-LED

LED-visning i drift

Grønn*	Utgangen er koblet inn
Oransje*	Utgangen er koblet ut
Rød	Sperfunksjon aktiv
Grønn i 1 s	Scene er åpnet
Blinker blått	Klokkeslettet er ikke stilt inn, f.eks. ved lengre spenningsvisskift
Vert grøn/ Rødt	Apparatoppdatering utføres
Blinker rødt/ Tre ganger	Feilmelding (ytterdelen var tidligere koblet til en annen systeminnsats)

* Farge kan stilles inn

Forskriftmessig bruk

- Manuell eller automatisk betjening av f.eks. forheng, belysning eller ventilatorer
- Trådløs sammenkobling med apparater i JUNG HOME-systemet
- Betjening med systeminnsats for kobling, dimming, sjálus eller tretråds biaparat

Manueller eller automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit für schalten oder dimmen, Jalousie oder nevenaansluiting 3-draads

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder 3-Draht-Nebenstelle

Manueller oder automatischer Betrieb von z.B. Jalousien, Beleuchtung oder Lüftern

Wireless Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems

Bedienung mit Systemeinheit zum

- Den Aufsatz auf den ursprünglichen Systemeinsatz stecken.
- Bei einem Systemeinsatz des gleichen Typs: Vollflächige Betätigung der linken Taste länger als 4 Sekunden.
- Bei einem Systemeinsatz eines anderen Typs: Aufsatz auf Werkseinstellung zurücksetzen; Parametereinstellungen, App- und Netzwerk-kopplung gehen verloren.

Inbetriebnahme über App

Voraussetzung: Das JUNG HOME Gerät gehört noch keinem BT-Mesh Netzwerk an, andernfalls das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen. Besteht noch kein BT-Mesh Netzwerk (Projekt), muss zunächst für das erste JUNG HOME Gerät ein neues Projekt in der JUNG HOME App erstellt werden.

Besteht bereits ein BT-Mesh Netzwerk, muss die Projektdatei dieses Netzwerks geöffnet werden, um das neue Gerät zu koppeln.

i Nach dem Neubestromen des Gerätes befindet es sich automatisch für 2 Minuten im Koppelmodus.

■ Koppelmodus manuell aktivieren: Linke Taste vollständig länger als 4 Sekunden drücken (Bild 3).

■ JUNG HOME App starten und Gerät in ein neues oder vorhandenes Projekt hinzufügen.

i Die ausführliche Beschreibung der Inbetriebnahme finden Sie in der Bedienungsanleitung auf unserer Internetseite.

i Nach Abschluss der Konfiguration ist die Projektdatei dem Eigentümer zu übergeben.

Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen

i Bei Sperrung der lokalen Bedienung kann das Zurücksetzen auf Werkseinstellung nur innerhalb von 2 Minuten nach dem Einschalten der Netzspannung erfolgen.

■ Zurücksetzen des Gerätes auf Werkseinstellung durchführen (Bild 4).

i Die ausführliche Beschreibung des Werksre-sets finden Sie in der Bedienungsanleitung auf unserer Internetseite.

i Nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellung muss das Gerät aus der App entfernt werden.

Technische Daten

Umgebungstemperatur -5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur -25 ... +70 °C
Gangnauigkeit pro Monat ± 13 s

i Bei jeder Verbindung mit der App wird die Uhrzeit aktualisiert

Gangreserve min. 4 h
Funkfrequenz 2,402 ... 2,480 GHz

Sendeleistung max. 10 mW, Klasse 1.5
Sendereichweite (im Gebäude) typ. 30 m

Dieses Gerät enthält einen fest eingebauten Akku. Gerät mit Akku nach Ende der Nutzung umweltgerecht entsorgen. Gerät nicht in den Hausmüll werfen. Auskunft über umweltgerechte Entsorgung gibt die kommunale Behörde. Gemäß gesetzlicher Vorgaben ist der Endverbraucher zur Rückgabe verpflichtet.

Konformität

Hiermit erklärt Albrecht Jung GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp Art.-Nr. BT..17101.. und BT..17102.. der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Artikelnummer finden Sie auf dem Gerät. Der vollständige Text der EU-Konformitäts-klärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbare: www.jung.de/ce

- With a system insert of a different type: reset the cover to default settings, any parameter settings, app and network connections will be lost.

Commissioning via app

Prerequisite: the JUNG HOME device has not yet been made a participant in a BT-Mesh network; otherwise reset the device to factory defaults.

If a BT-Mesh network (project) does not yet exist, start by creating a new project for the first JUNG HOME device in the JUNG HOME app. If a BT-Mesh network already exists, the project file for this network must be opened in order to pair the new device.

i After powering up the device again, it is in pairing mode for 2 minutes automatically.

■ Activate pairing mode manually: Press the left button on the entire surface for more than 4 seconds (Figure 3).

■ Start the JUNG HOME app and add device to a new or an existing project.

i For a detailed description of the commissioning process, please refer to the operation manual on our website.

i Once configuration has been completed, hand over the project file to the owner.

Resetting the device to the factory setting

i If local operation is disabled, resetting to the default setting can only be performed within 2 minutes after switching on mains voltage.

■ Reset the device to the default setting (Figure 4).

i For a detailed description of the factory reset, please refer to the operation manual on our website.

i After resetting the device to the default setting, it has to be removed from the app.

Technical data

Ambient temperature -5 ... +45 °C
Storage/transport temperature -25 ... +70 °C
Accuracy per month ± 13 s

i The time is updated with every connection to the app

Power reserve min. 4 h
Radio frequency 2,402 ... 2,480 GHz

Transmission capacity max. 10 mW, Class 1.5
Transmitting range (inside building) typ. 30 m

This device includes an integrated battery.
At the end of its useful life, dispose of the device together with the battery in accordance with the environmental regulations. Do not throw device into household waste. Consult your local authorities about environmentally friendly disposal. According to statutory provisions, the end consumer is obliged to return the device.

Conformity

Albrecht Jung GmbH & Co. KG hereby declares that the radio system type art. no. BT..17101.. and BT..17102.. meets the directive 2014/53/EU. You can find the full article number on the device. The complete text of the EU Declaration of Conformity is available under the Internet address: www.jung.de/ce

- Netspannung einschakelen.
Er vindt een vereenvoudiging tussen het element en de systeemeenheid plaats.

Knippert de status-LED herhaaldelijk drie keer rood, dan was het element eerder met een andere systeemeenheid verbonden. Voer een van de volgende stappen uit, om het element weer te kunnen bedienen:

- Steek het element op de oorspronkelijke systeemeenheid.
- Bij een systeemeenheid van hetzelfde type: de linker knop over het volledige oppervlak langer dan 4 seconden indrukken.
- Bij een systeemeenheid van een ander type: het element resetten naar de fabrieksinstellingen, de parametereinstellingen, app- en netwerkopslag gaan verloren.

Inbedrijfname via de app

Vooraarde: het JUNG HOME-apparaat maakt nog geen deel uit van een BT-Mesh-netwerk. Reset het apparaat anders naar de fabrieksinstelling.

Als er nog geen BT-Mesh-netwerk (project) bestaat, moet er voor het eerste JUNG HOME-apparaat een nieuw project in de JUNG HOME-app worden aangemaakt.

Als er reeds een BT-Mesh-netwerk bestaat, moet het projectbestand van dit netwerk worden geopend om het nieuwe apparaat te koppelen.

i Nadat het apparaat opnieuw van stroom is voorzien, staat het gedurende 2 minuten automatisch in de verbindingsmodus.

■ De verbindingsmodus handmatig activeren: druk de linkerknop over het volledige oppervlak langer dan 4 seconden in (Afbeelding 3).

Start de JUNG HOME-app en voeg het apparaat aan een nieuw of bestaand project toe.

i Een uitgebreide beschrijving van de inbedrijf-name vindt u in de bedieningshandleiding op onze website.

i Nadat de configuratie is voltooid, moet het projectbestand aan de eigenaar worden overgedragen.

Apparaat weer op fabrieksinstelling instellen

i Bij het blokkeren van de lokale bediening kunnen de fabrieksinstellingen alleen binnen 2 minuten na het inschakelen van de netspanning worden hersteld.

■ Reset het apparaat naar de fabrieksinstellingen (Afbeelding 4).

i Een uitgebreide beschrijving van het resetten naar de fabrieksinstellingen vindt u in de bedieningshandleiding op onze website.

i Na het resetten naar de fabrieksinstelling moet het apparaat uit de app worden verwijderd.

Technische gegevens

Omgevingsstemperatuur -5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur -25 ... +70 °C
Nauwkeurigheid per maand ± 13 s

i Bij elke verbinding met de app wordt de tijd geactualiseerd

Backup-voeding min. 4 uur
Radiofrequentie 2,402 ... 2,480 GHz

Zendvermogen max. 10 mW, klasse 1.5
Zenderbereik (in het gebouw) typ. 30 m

Dit apparaat bevat een vast ingebouwde accu. Apparaat met accu na afloop van het gebruik milieuvriendelijk afvoeren. Apparaat niet in het huisvuil werpen. Informatie over milieuvriendelijke afvoer krijgt u van de lokale autoriteiten. Conform de wettelijke voorschriften is de eindverbruiker verplicht tot inleveren.

Conformiteit

Hiermee verklaart Albrecht Jung GmbH & Co. KG dat het draadloze installatietype art.nr. BT..17101.. en BT..17102.. aan de Richtlijn 2014/53/EU voldoet. Het volledige artikelnummer vindt u op het apparaat. De volledige tekst van de EU-Conformiteitsverklaring is op het volgende internetadres beschikbaar: www.jung.de/ce

- Un équilibrage a lieu entre la garniture et le mécanisme du système.

Si la LED d'état clignote trois fois en rouge à répétition, la garniture était reliée au préalable à un autre mécanisme du système. Pour que la commande soit de nouveau possible, effectuer l'une des étapes suivantes :

- Placer la garniture sur le mécanisme du système.
- En cas de mécanisme du système du même type : actionnement sur toute la surface du bouton gauche pendant plus de 4 secondes.
- En cas d'utilisation d'un autre mécanisme du système : remettre la garniture aux réglages d'usine (les paramétrages, le couplage avec l'appareil et le réseau sont perdus).

Mise en service via l'appli

Condition : l'appareil JUNG HOME ne fait pas encore partie d'un réseau Mesh de Bluetooth. Dans le cas contraire, remettre l'appareil aux réglages d'usine.

Si un réseau Mesh de Bluetooth n'est pas encore à disposition (projet), il faut tout d'abord établir un nouveau projet dans l'appli JUNG HOME pour le premier appareil JUNG HOME.

Si un réseau Mesh de Bluetooth est déjà à disposition, il faut ouvrir le fichier du projet de ce réseau pour coupler le nouvel appareil.

i Une fois l'appareil de nouveau alimenté en courant, il se trouve automatiquement en mode couplage pendant 2 minutes.

■ Activer le mode couplage manuellement : pressez le bouton gauche sur toute la surface pendant plus de 4 secondes (Figure 3).

Démarrer l'appli JUNG HOME et ajouter l'appareil dans un nouveau projet ou un projet existant.

i Pour une description détaillée de la mise en service, consulter le mode d'emploi figurant sur notre site Internet.

i Une fois la configuration terminée, il faut remettre le fichier du projet à son propriétaire.

Réinitialiser l'appareil sur les réglages d'usine

i En cas de verrouillage de la commande locale, il est possible de réinitialiser les réglages d'usine mais uniquement dans les 2 minutes qui suivent la mise sous tension.

■ Remettre l'appareil aux réglages d'usine (Figure 4).

i La description détaillée de la réinitialisation aux réglages d'usine figure dans le mode d'emploi sur notre site Internet.

i Après la réinitialisation des réglages d'usine, l'appareil doit être supprimé de l'appli.

Caractéristiques techniques

Température ambiante -5 ... +45 °C
Température de stockage/transport -25 ... +70 °C
Précision de marche par mois ± 13 s

i L'heure est mise à jour à chaque connexion avec l'appli

Réserve de marche min. 4 h
Fréquence radio 2,402 ... 2,480 GHz

Puissance d'émission max. 10 mW, classe 1.5
Portée émetteur (dans un bâtiment) typ. 30 m

Cet appareil contient un accu intégré. Une fois son utilisation terminée, un appareil avec accu doit être éliminé de façon respectueuse de l'environnement. Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères.

L'administration municipale fournit des informations sur l'élimination respectueuse de l'environnement. Conformément aux prescriptions légales, l'utilisateur final est dans l'obligation de restituer l'accu.

Conformité

La société Albrecht Jung GmbH & Co. KG déclare par la présente que le type d'installation radio, réf. BT..17101.. et BT..17102.. est conforme à la directive 2014/53/UE. La référence d'article complète figure sur l'appareil. La déclaration de conformité CE intégrale est disponible à l'adresse Internet suivante : www.jung.de/ce

Requisito: El elemento de mando del sistema (1) está montado y conectado debidamente (véase las instrucciones del módulo electrónico correspondiente).

- Insertar el elemento de mando con marco en el mecanismo de control del sistema.
- Conectar la tensión de alimentación.

Hay un ajuste del mecanismo y el elemento de mando del sistema.

Si el LED de estado parpadea repetidamente tres veces en rojo, entonces el elemento de mando se encuentra previamente conectado a otro mecanismo de control del sistema. Para habilitar de nuevo el manejo, ejecutar uno de los siguientes pasos:

- Insertar el elemento de mando en el mecanismo de control del sistema original.
- Cuando se utiliza el mismo tipo: accionamiento de toda la superficie de la tecla izquierda durante más de 4 segundos.

Cuando se utiliza un tipo diferente: restablecer el elemento de mando al ajuste de fábrica; se pierden los ajustes de parámetros y el emparejamiento de la app y la red.

Puesta en funcionamiento a través de la app

Requisito: el aparato JUNG HOME aún no pertenece a una red de malla BT; de lo contrario, restablecer el aparato al ajuste de fábrica.

Si todavía no hay una red de malla BT (proyecto), primero debe crearse un nuevo proyecto en la App JUNG HOME para el primer aparato JUNG HOME.

Si ya existe una red de malla BT, debe abrirse el archivo de proyecto de esta red para emparejar el nuevo aparato.

Una vez que el aparato se ha recargado, está automáticamente en modo de emparejamiento durante 2 minutos.

Activar el modo de emparejamiento manualmente: pulsar toda la superficie de la tecla izquierda durante más de 4 segundos (Imagen 3).

Iniciar la app JUNG HOME y añadir el aparato a un proyecto nuevo o existente.

Encontrará una descripción detallada de la puesta en funcionamiento en el manual